採水地点：碓氷川第1水源（安中市松井田町坂本字釜場地内）

採水コード：501

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	14個/mL	5個/mL	4個/mL	10個/mL	13個/mL	3個/mL	2個/mL	8個/mL	1個/mL	1個/mL	1個/mL	1個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）				0.0003mg/L未満						0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）				0.00005mg/L未満						0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L未満						0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L未満						0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.002mg/L						0.002未満		
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）				0.004mg/L未満						0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.45mg/L	0.50mg/L	0.45mg/L	0.50mg/L	0.57mg/L	0.43mg/L	0.43mg/L	0.37mg/L	0.41mg/L	0.39mg/L	0.39mg/L	0.53mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.23mg/L	0.09mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.11	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.02mg/L未満						0.02mg/L未満		
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）	0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）				0.005mg/L未満						0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（0.04mg/L以下）	0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満		
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L未満						0.01mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.03mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L未満	0.08mg/L	0.14mg/L	0.05mg/L	0.04mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）				0.03mg/L						0.03mg/L未満		
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L未満						0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）				3.0mg/L						3.2mg/L		
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）				0.005mg/L未満						0.005mg/L未満		
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	1.0mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	1.2mg/L	1.0mg/L	1.4mg/L	0.9mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	1.2mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）				21.3mg/L						25.0mg/L		
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）				42.5mg/L						29.0mg/L		
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）				0.02mg/L未満						0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）				0.000001mg/L未満						0.000001mg/L未満		
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）				0.000001mg/L未満						0.000001mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L未満						0.002mg/L未満		
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）				0.0005mg/L未満						0.0005mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	1.0mg/L	0.8mg/L	1.0mg/L	0.7mg/L	1.0mg/L	0.8mg/L	0.4mg/L	0.7mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.9mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	7.7	8.1	7.6	7.7	7.5	7.4	7.1	6.9	7.7	6.7	6.1	7.2
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	2.7度	2.8度	4.3度	2.9度	3.8度	3.2度	1.9度	1.9度	1.2度	1.5度	1.5度	2.4度
51	濁度 （2度以下）	0.5度	0.1度	0.3度	0.2度	1.2度	2.3度	0.9度	0.3度	0.2度	0.2度	0.1度未満	0.1度

採水地点：霧積川第2水源（安中市松井田町坂本字道全地内）

採水コード：502

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	4個/mL	51個/mL	4個/mL	17個/mL	22個/mL	16個/mL	3個/mL	10個/mL	1個/mL	13個/mL	3個/mL	3個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）				0.0003mg/L未満						0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）				0.00005mg/L未満						0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L						0.001mg/L		
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L未満						0.003mg/L		
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L						0.003mg/L		
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）				0.004mg/L未満						0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.7mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.29mg/L	0.10mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.02mg/L未満			0.02mg/L未満					
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）	0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）				0.005mg/L未満						0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（0.04mg/L以下）	0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満		
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L未満						0.01mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.07mg/L	0.10mg/L	0.19mg/L	0.03mg/L	1.35mg/L	0.49mg/L	0.21mg/L	0.47mg/L	0.08mg/L	0.05mg/L	0.24mg/L	0.04mg/L
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）				0.07mg/L						0.50mg/L		
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L						0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）				4.3mg/L						5.1mg/L		
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）				0.307mg/L						0.075mg/L		
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	1.6mg/L	1.6mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.5mg/L	1.1mg/L	1.3mg/L	1.7mg/L	1.8mg/L	2.0mg/L	2.2mg/L	2.6mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）				32.9mg/L						44.8mg/L		
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）				64.0mg/L						106.0mg/L		
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）				0.02mg/L未満						0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）				0.000001mg/L未満						0.000001mg/L		
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）				0.000001mg/L未満						0.000001mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L未満						0.002mg/L未満		
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）				0.0005mg/L未満						0.0005mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	1.5mg/L	1.4mg/L	1.1mg/L	1.2mg/L	1.4mg/L	1.5mg/L	0.7mg/L	1.4mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	7.6	8.0	7.5	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.1	6.8	6.9
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	3.5度	3.5度	4.3度	4.5度	0.6度	5.4度	3.9度	6.7度	2.6度	4.2度	2.1度	1.4度
51	濁度 （2度以下）	1.9度	1.3度	2.6度	0.2度	0.1度未満	9.7度	3.4度	7.0度	1.1度	1.3度	3.3度	0.7度

採水地点；碓氷川第3水源（安中市郷原1085久保井戸浄水場内）

採水コード；503

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	82個/mL	89個/mL	625個/mL	145個/mL	69個/mL	29個/mL	10個/mL	67個/mL	22個/mL	7個/mL	21個/mL	13個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）				0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/ℓ未満		
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）				0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/ℓ未満		
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L 未満						0.001mg/ℓ 未満		
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満		
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）				0.004mg/L 未満						0.006mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	1.1mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	1.0mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.23mg/L	0.12mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.13mg/L	0.08mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.02mg/L 未満						0.03mg/L		
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）	0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）				0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/L以下）	0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満		
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）	0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満		
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.06mg/L	0.07mg/L	0.09mg/L	0.04mg/L	0.16mg/L	0.15mg/L	0.02mg/L	0.05mg/L	0.03mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）				0.10mg/L						0.19mg/L		
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L						0.01mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）				10.0mg/L						11.0mg/L		
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）				0.010mg/L						0.005mg/L 未満		
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	7.5mg/L	6.8mg/L	4.8mg/L	4.9mg/L	5.4mg/L	4.0mg/L	3.7mg/L	0.9mg/L	6.5mg/L	8.5mg/L	9.5mg/L	18.6mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）				47.7mg/L						58.6mg/L		
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）				102.5mg/L						125.0mg/L		
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）				0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満		
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000002 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）	0.000001 mg/L未満	0.000003 mg/L	0.000004 mg/L	0.000025 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L	0.000002 mg/L	0.000002 mg/L
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満		
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）				0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	1.6mg/L	1.0mg/L	1.4mg/L	1.5mg/L	2.2mg/L	1.1mg/L	0.8mg/L	2.0mg/L	2.0mg/L	0.9mg/L	1.1mg/L	1.5mg/L
47	pH値 5.8以上8.6以下（5.8以上8.6以下）	7.7	8.8	8.1	8.6	8.7	8.2	8.2	8.5	8.7	8.2	8.4	8.3
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	カビ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	3.4度	3.9度	4.1度	4.8度	5.2度	4.3度	2.8度	2.5度	1.7度	1.7度	1.9度	2.5度
51	濁度 （2度以下）	1.3度	1.0度	1.5度	1.0度	5.6度	2.3度	0.8度	0.5度	0.3度	0.4度	0.7度	1.0度

採水地点；滝ノ入トンネル湧水（安中市西上秋間字滝ノ入地内）

採水コード；504

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	0個/mL	1個/mL	2個/mL	19個/mL	11個/mL	4個/mL	1個/mL	1個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）			0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満			
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）			0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満			
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）			0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満			
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）			0.004mg/L 未満						0.004mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	1.2mg/L	0.5mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）			0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満			
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）			0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/L以下）			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）			0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.05mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.04mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）	0.01mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）			0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満			
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）			5.7mg/L						5.6mg/L			
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）	0.026mg/L	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	1.4mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	13.7mg/L	2.1mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）			32.1mg/L						31.9mg/L			
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）			85.0mg/L						106.0mg/L			
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）			0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満			
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）			0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満			
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）			0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満			
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）			0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満			
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）			0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満			
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.4mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	8.3	8.4	8.3	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.4	8.2	8.1
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；一ノ瀬トンネル湧水（安中市松井田町上増田字箕輪久保地内）

採水コード；505

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）			0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満			
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）			0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満			
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満			
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満			
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）			0.002mg/L						0.002			
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）			0.004mg/L 未満						0.004mg/L 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.5mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.35mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）			0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満			
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）			0.005mg/L 未満			0.005mg/L 未満			0.005mg/L 未満			0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/L以下）			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）			0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満			
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.03mg/L	0.03mg/L	0.16mg/L	0.02mg/L 未満	0.11mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.07mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）			0.01mg/L 未満						0.02mg/L			
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）			4.8mg/L						4.8mg/L			
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	1.3mg/L	1.8mg/L	1.3mg/L	1.5mg/L	1.3mg/L	1.2mg/L	1.2mg/L	1.7mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.2mg/L	1.3mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）			21.0mg/L						20.9mg/L			
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）			79.0mg/L						104.0mg/L			
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）			0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満			
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）			0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満			
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）			0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満			
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）			0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満			
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）			0.0005mg/L 未満						0.0005mg/L 未満			
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	8.3	8.1	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	1.0度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	4.0度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点：入牧浄水場原水（安中市松井田町入山地内）

採水コード：701

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	36個/mL	9個/mL	20個/mL	0個/mL	49個/mL	54個/mL	63個/mL	2個/mL	8個/mL	7個/mL	1個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満				
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満						0.003mg/L				
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.003mg/L						0.001mg/L 未満				
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）		0.004mg/L 未満						0.004mg/L 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	1.0mg/L	0.9mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	1.2mg/L	0.9mg/L	0.7mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	0.7mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.13mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.00mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）		0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/L以下）		0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.14mg/L	0.01mg/L 未満	0.11mg/L	0.03mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.10mg/L	0.03mg/L	0.05mg/L	0.02mg/L 未満	0.06mg/L	0.03mg/L	0.02mg/L	0.03mg/L	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.04mg/L
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）	0.16mg/L	0.06mg/L	0.15mg/L	0.07mg/L	0.07mg/L	0.03mg/L	0.05mg/L	0.06mg/L	0.04mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.06mg/L
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）		3.8mg/L						3.9mg/L				
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）		0.019						0.012mg/L				
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	1.6mg/L	1.8mg/L	1.5mg/L	1.5mg/L	1.4mg/L	1.6mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.7mg/L	1.6mg/L	1.6mg/L	1.8mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）		28.0mg/L						35.5mg/L				
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）		70.5mg/L						41.5mg/L				
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）		0.000002 mg/L						0.000002 mg/L				
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満				
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	1.7mg/L	0.9mg/L	1.0mg/L	1.0mg/L	1.2mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L	0.9mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	8.0	7.9	7.9	7.5	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	8.3	8.0	8.3
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	6.4度	2.6度	2.4度	2.5度	2.2度	2.2度	2.5度	2.1度	1.6度	1.1度	1.0度	1.4度
51	濁度 （2度以下）	2.7度	0.9度	0.7度	0.5度	1.0度	0.5度	0.6度	0.5度	0.3度	0.2度	0.3度	0.4度

採水地点：西野牧第1原水（安中市松井田町西野牧地内）

採水コード：702

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	5個/mL	1個/mL	1個/mL	0個/mL	7個/mL	2個/mL	1個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満				
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満				
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.002mg/L						0.001mg/L 未満				
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）		0.004mg/L 未満						0.004mg/L 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	1.7mg/L	1.7mg/L	1.6mg/L	1.6mg/L	1.8mg/L	1.3mg/L	1.2mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.2mg/L	1.2mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.13mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）		0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/L以下）		0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.02mg/L	0.32mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.07mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）		3.8mg/L						4.0mg/L				
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）		0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満				
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	1.31mg/L	1.32mg/L	1.31mg/L	1.39mg/L	1.30mg/L	1.15mg/L	1.15mg/L	1.21mg/L	1.24mg/L	1.36mg/L	1.26mg/L	1.21mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）		36.1mg/L						42.0mg/L				
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）		60.0mg/L						45.5mg/L				
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満				
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L 未満	0.2mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	1.6mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	8.0	8.1	7.9	7.7	7.6	7.3	7.5	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.4度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.2度

採水地点：西野牧第2原水（安中市松井田町西野牧地内）

採水コード：703

令和6年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満				
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満						0.003mg/L				
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）		0.001mg/L						0.001mg/L 未満				
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）		0.004mg/L 未満						0.004mg/L 未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	1.3mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.2mg/L	1.1mg/L	1.1mg/L	1.2mg/L	1.2mg/L	1.2mg/L	1.2mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L	0.08mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）		0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/L以下）		0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）		0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満	
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）	0.01mg/L 未満	0.01mg/L	0.08mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.03mg/L	0.01mg/L 未満	0.02mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L	0.02mg/L
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.20mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）		3.9mg/L						3.9mg/L				
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）		0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満				
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	3.7mg/L	3.6mg/L	3.5mg/L	3.7mg/L	3.6mg/L	2.9mg/L	2.7mg/L	2.7mg/L	3.0mg/L	3.1mg/L	3.2mg/L	3.2mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）		27.1mg/L						47.3mg/L				
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）		64.5mg/L						81.0mg/L				
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）		0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満				
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.4mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	7.9	8.1	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.6	7.6	7.6
48	味 （異常でないこと）												
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.7度	0.5度未満	0.5度未満	2.0度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.4度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度