採水地点；坂本浄水場出口（安中市松井田町坂本976坂本浄水場内）

採水コード；200

令和7年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	1個/mL	3個/mL	0個/mL	2個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	4個/mL	0個/mL	2個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）	0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満					
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.8mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.9mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.03mg/L	0.03mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）												
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	2.17mg/L	1.77mg/L	1.81mg/L	1.69mg/L	1.64mg/L	1.69mg/L	1.77mg/L	2.12mg/L	2.16mg/L	2.33mg/L	2.35mg/L	2.50mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.9mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.1mg/L	0.5mg/L	0.8mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.9度	0.7度	1.1度	0.7度	1.1度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；坂本浄水場系管末給水栓　No,1（安中市松井田町五料地内）

採水コード；201

令和7年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	1個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）												
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.8mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン （0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）												
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）												
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	3.5mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L	3.0mg/L	3.3mg/L	2.1mg/L	3.5mg/L	3.4mg/L	3.5mg/L	3.7mg/L	3.7mg/L	3.9mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.7mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.5mg/L	1.2mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.2	7.3	7.6	7.4	7.7
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度	0.5度未満	0.5度未満	0.9度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；坂本浄水場系管末給水栓　No,2（安中市松井田町横川地内）

採水コード；202

令和7年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）												
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.9mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）												
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）												
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	3.6mg/L	3.3mg/L	3.4mg/L	3.2mg/L	3.6mg/L	2.0mg/L	3.8mg/L	3.6mg/L	3.5mg/L	3.8mg/L	3.8mg/L	4.0mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.7mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.7mg/L	0.5mg/L	1.2mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	7.9	7.7	7.9	7.9	8.0	7.8	8.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.8
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	1.0度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；坂本浄水場系管末給水栓　No,3（安中市松井田町人見地内）

採水コード；203

令和7年度

番号	項　　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mL以下）	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/L以下）				0.0003mg/L 未満						0.0003mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/L以下）				0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満		
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/L以下）				0.001mg/L 未満						0.001mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.002mg/L			0.001mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
8	六価クロム化合物 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/L以下）				0.004mg/L 未満						0.004mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/L以下）	0.6mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.9mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/L以下）	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満		
14	四塩化炭素 （0.002mg/L以下）	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満			0.0002mg/L 未満			0.0002mg/L 未満		
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/L以下）				0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満		
17	ジクロロメタン （0.02mg/L以下）	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
20	ベンゼン （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
21	塩素酸 （0.6mg/L以下）	0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満		
22	クロロ酢酸 （0.02mg/L以下）	0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満			0.002mg/L 未満		
23	クロロホルム （0.06mg/L以下）	0.006mg/L 未満	0.011mg/L	0.006mg/L 未満	0.016mg/L			0.011mg/L			0.006mg/L 未満		
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）	0.006mg/L		0.002 mg/L 未満	0.007mg/L	0.008mg/L	0.008mg/L	0.011mg/L	0.008mg/L		0.004mg/L		
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/L以下）	0.01mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ 未満	0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満		
26	臭素酸 （0.01mg/L以下）	0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満			0.001mg/L 未満		
27	総トリハロメタン （0.1mg/L以下）	0.02mg/L	0.01mg/L	0.01mg/L 未満	0.02mg/L			0.01mg/L			0.01mg/L 未満		
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/L以下）	0.008mg/L		0.011mg/L	0.013mg/L	0.011mg/L	0.016mg/L	0.012mg/L			0.005mg/L		
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/L以下）	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満	0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満		
30	ブロモホルム （0.09mg/L以下）	0.009mg/L 未満	0.009mg/L 未満	0.009mg/L 未満	0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満		
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/L以下）	0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満		
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L						0.01mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/L以下）	0.02mg/L 未満	0.04mg/L	0.04mg/L	0.04mg/L	0.03mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/L以下）				0.03mg/L 未満						0.07mg/L		
35	銅及びその化合物 （1.0mg/L以下）				0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満		
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/L以下）				4.4mg/L						5.1mg/L		
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/L以下）				0.005mg/L 未満						0.005mg/L 未満		
38	塩化物イオン （200mg/L以下）	3.6mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L	3.2mg/L	3.1mg/L	1.9mg/L	3.8mg/L	3.5mg/L	3.6mg/L	3.7mg/L	3.9mg/L	3.9mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/L以下）				36.6mg/L						41.5mg/L		
40	蒸発残留物 （500mg/L以下）				35mg/L						42mg/L		
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/L以下）				0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満		
42	ジェオスミン （0.00001mg/L以下）	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/L以下）	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/L以下）				0.002mg/L 未満						0.002mg/L 未満		
45	フェノール類 （0.005mg/L以下）				0.0005mg/L 未満						0.0005mg/L 未満		
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/L以下）	0.8mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L	0.6mg/L	1.3mg/L	0.5mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L 未満
47	pH値 （5.8以上8.6以下）	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.4	7.5	7.7	7.5	0.5
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.9度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満