採水地点：入牧浄水場系管末給水栓（安中市松井田町北野牧地内）

採水コード：602

令和7年度

| 番号 | 項　目(水質基準値) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌<br>（100個/mL以下） | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌<br>（検出されないこと） | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物<br>（0.003mg/L以下） | | 0.0003mg/L未満 | | | | | | 0.0003mg/L未満 | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物<br>（0.0005mg/L以下） | | 0.00005 mg/L未満 | | | | | | 0.00005 mg/L未満 | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物<br>（0.01mg/L以下） | | 0.002mg/L | | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L | | | | | | 0.002mg/L未満 | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素<br>（0.04mg/L以下） | | 0.004mg/L未満 | | | | | | 0.004mg/L未満 | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素<br>（10mg/L以下） | 0.9mg/L | 0.9mg/L | 1.0mg/L | 0.9mg/L | 0.8mg/L | 1.0mg/L | 0.8mg/L | 0.8mg/L | 0.7mg/L | 0.6mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物<br>（0.8mg/L以下） | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物<br>（1.0mg/L以下） | | 0.02mg/L未満 | | | | | | 0.02mg/ℓ未満 | | | | |
| 14 | 四塩化炭素<br>（0.002mg/L以下） | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン<br>（0.05mg/L以下） | | 0.005mg/L未満 | | | | | | 0.005mg/L未満 | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン<br>（0.04mg/L以下） | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | |
| 17 | ジクロロメタン<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 20 | ベンゼン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 21 | 塩素酸<br>（0.6mg/L以下） | | 0.06mg/L未満 | | | 0.10mg/L | | | 0.12mg/L | | | 0.06mg/L未満 | |
| 22 | クロロ酢酸<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | |
| 23 | クロロホルム<br>（0.06mg/L以下） | | 0.006mg/L | | | 0.011mg/L | | | 0.007mg/L | | | 0.006mg/L未満 | |
| 24 | ジクロロ酢酸<br>（0.03mg/L以下） | | 0.004mg/L | | | 0.003mg/L | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン<br>（0.1mg/L以下） | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 26 | 臭素酸<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン<br>（0.1mg/L以下） | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 28 | トリクロロ酢酸<br>（0.03mg/L以下） | | 0.005mg/L | | | 0.007mg/L | | | 0.005mg/L | | | 0.003mg/L未満 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン<br>（0.03mg/L以下） | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | |
| 30 | ブロモホルム<br>（0.09mg/L以下） | | 0.009mg/L未満 | | | 0.009mg/L未満 | | | 0.009mg/L未満 | | | 0.009mg/L未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド<br>（0.08mg/L以下） | | 0.008mg/L未満 | | | 0.008mg/L未満 | | | 0.008mg/L未満 | | | 0.008mg/L未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物<br>（1.0mg/L以下） | 0.01mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.06mg/L | 0.01mg/L未満 | 0.02mg/L |
| 33 | アルミニウム及びその化合物<br>（0.2mg/L以下） | 0.17mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.05mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物<br>（0.3mg/L以下） | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物<br>（1.0mg/L以下） | | 0.01mg/L未満 | | | | | | 0.01mg/L未満 | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物<br>（200mg/L以下） | | 4.5mg/L | | | | | | 5.0mg/L | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物<br>（0.05mg/L以下） | | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 |
| 38 | 塩化物イオン<br>（200mg/L以下） | 4.6mg/L | 4.8mg/L | 5.0mg/L | 5.2mg/L | 4.8mg/L | 5.9mg/L | 5.5mg/L | 5.3mg/L | 5.0mg/L | 4.8mg/L | 4.3mg/L | 4.4mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）<br>（300mg/L以下） | | 31.1mg/L | | | | | | 33.7mg/L | | | | |
| 40 | 蒸発残留物<br>（500mg/L以下） | | 108.5mg/L | | | 22.0mg/L | | | 110.5mg/L | | | 95.5mg/L | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤<br>（0.2mg/L以下） | | 0.02mg/L未満 | | | | | | 0.02mg/L未満 | | | | |
| 42 | ジェオスミン<br>（0.00001mg/L以下） | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール<br>（0.00001mg/L以下） | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | | | | 0.002mg/L未満 | | | | |
| 45 | フェノール類<br>（0.005mg/L以下） | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量)<br>（3.0mg/L以下） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.4mg/L | 0.5mg/L | 0.4mg/L | 0.6mg/L | 1.2mg/L | 0.4mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.3mg/L | 0.4mg/L |
| 47 | pH値<br>（5.8以上8.6以下） | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 48 | 味<br>（異常でないこと） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気<br>（異常でないこと） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度<br>（5度以下） | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度<br>（2度以下） | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |

採水地点；西野牧浄水場系管末給水栓（安中市松井田町西野牧地内）

採水コード；603

令和7年度

| 番号 | 項　目(水質基準値) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌<br>（100個/mL以下） | 1個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌<br>（検出されないこと） | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物<br>（0.003mg/L以下） | | 0.0003mg/L未満 | | | | | | 0.0003mg/L未満 | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物<br>（0.0005mg/L以下） | | 0.00005mg/L未満 | | | | | | 0.00005mg/L未満 | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.003mg/L | | | 0.001mg/L | |
| 7 | ヒ素及びその化合物<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L | | | | | | 0.001mg/L未満 | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | | | | 0.002mg/L未満 | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素<br>（0.04mg/L以下） | | 0.004mg/L未満 | | | | | | 0.004mg/L未満 | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素<br>（10mg/L以下） | 1.2mg/L | 1.3mg/L | 1.5mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 1.4mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物<br>（0.8mg/L以下） | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物<br>（1.0mg/L以下） | | 0.02mg/L未満 | | | | | | 0.02mg/L未満 | | | | |
| 14 | 四塩化炭素<br>（0.002mg/L以下） | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | | | 0.0002mg/L未満 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン<br>（0.05mg/L以下） | | 0.005mg/L未満 | | | | | | 0.005mg/L未満 | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン<br>（0.04mg/L以下） | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | | | 0.004mg/L未満 | |
| 17 | ジクロロメタン<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | |
| 18 | テトラクロロエチレン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 19 | トリクロロエチレン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 20 | ベンゼン<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 21 | 塩素酸<br>（0.6mg/L以下） | | 0.06mg/L未満 | | | 0.06mg/L未満 | | | 0.06mg/L未満 | | | 0.06mg/L未満 | |
| 22 | クロロ酢酸<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | | | 0.002mg/L未満 | |
| 23 | クロロホルム<br>（0.06mg/L以下） | | 0.008mg/L | | | 0.005mg/L | | | 0.006mg/L未満 | | | 0.006mg/L未満 | |
| 24 | ジクロロ酢酸<br>（0.03mg/L以下） | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン<br>（0.1mg/L以下） | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 26 | 臭素酸<br>（0.01mg/L以下） | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | | | 0.001mg/L未満 | |
| 27 | 総トリハロメタン<br>（0.1mg/L以下） | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | | | 0.01mg/L未満 | |
| 28 | トリクロロ酢酸<br>（0.03mg/L以下） | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン<br>（0.03mg/L以下） | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | | | 0.003mg/L未満 | |
| 30 | ブロモホルム<br>（0.09mg/L以下） | | 0.009mg/L未満 | | | 0.009mg/L未満 | | | 0.009mg/L未満 | | | 0.009mg/L未満 | |
| 31 | ホルムアルデヒド<br>（0.08mg/L以下） | | 0.008mg/L未満 | | | 0.008mg/L未満 | | | 0.008mg/L未満 | | | 0.008mg/L未満 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物<br>（1.0mg/L以下） | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.04mg/L | 0.02mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L |
| 33 | アルミニウム及びその化合物<br>（0.2mg/L以下） | 0.05mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.03mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.03mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.04mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物<br>（0.3mg/L以下） | 0.05mg/L | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 | 0.03mg/L未満 |
| 35 | 銅及びその化合物<br>（1.0mg/L以下） | | 0.01mg/L未満 | | | | | | 0.01mg/L未満 | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物<br>（200mg/L以下） | | 4.2mg/L | | | | | | 4.3mg/L | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物<br>（0.05mg/L以下） | | 0.005mg/L未満 | | | | | | 0.005mg/L未満 | | | | |
| 38 | 塩化物イオン<br>（200mg/L以下） | 3.1mg/L | 3.0mg/L | 3.4mg/L | 3.4mg/L | 2.9mg/L | 3.2mg/L | 3.4mg/L | 3.3mg/L | 3.0mg/L | 3.4mg/L | 3.1mg/L | 3.3mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）<br>（300mg/L以下） | | 41.1mg/L | | | | | | 42.2mg/L | | | | |
| 40 | 蒸発残留物<br>（500mg/L以下） | | 103.0mg/L | | | 47.5mg/L | | | 101.5mg/L | | | 89.5mg/L | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤<br>（0.2mg/L以下） | | 0.02mg/ℓ未満 | | | | | | 0.02mg/ℓ未満 | | | | |
| 42 | ジェオスミン<br>（0.00001mg/L以下） | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール<br>（0.00001mg/L以下） | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 | 0.000001mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤<br>（0.02mg/L以下） | | 0.002mg/L未満 | | | | | | 0.002mg/L未満 | | | | |
| 45 | フェノール類<br>（0.005mg/L以下） | | 0.0005mg/L未満 | | | | | | 0.0005mg/L未満 | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量)<br>（3.0mg/L以下） | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.6mg/L | 0.3mg/L未満 | 0.4mg/L | 0.4mg/L | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値<br>(5.8以上8.6以下) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| 48 | 味<br>（異常でないこと） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気<br>（異常でないこと） | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度<br>（5度以下） | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.6度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度<br>（2度以下） | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |