

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設置者名	安中市	設置場所	安中市原市65番地
施設名称	碓氷川クリーンセンター ごみ処理施設	問合せ先	027-381-0747

項目	測定位置	測定年月日	排出基準値	令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月
				2020/4/30	2020/5/31	2020/6/30	2020/7/31	2020/8/31	2020/9/30	2020/10/30	2020/11/30	2020/12/31	2021/1/31	2021/2/28	2021/3/31
ごみ焼却量		1号炉 単位: t	-	669.78	1112.76	199.76	1128.31	906.79	840.93	823.45	625.75	775.82	894.31	335.23	1120.46
		2号炉 単位: t	-	908.10	763.08	1421.44	669.97	933.68	714.33	848.87	942.01	1097.95	767.56	968.74	605.09
		当月合計 単位: t	-	1577.88	1875.84	1621.20	1798.28	1840.47	1555.26	1672.32	1567.76	1873.77	1661.87	1303.97	1725.55
		測定年月日	-	2020/4/30	2020/5/31	2020/6/30	2020/7/31	2020/8/31	2020/9/30	2020/10/30	2020/11/30	2020/12/31	2021/1/31	2021/2/28	2021/3/31
燃焼ガス温度	焼却炉内	1号炉 単位: °C	-	919	918	899	903	911	911	916	915	913	915	918	919
		2号炉 単位: °C	-	930	939	927	909	919	921	924	923	919	919	918	922
		測定年月日	-	2020/4/30	2020/5/31	2020/6/30	2020/7/31	2020/8/31	2020/9/30	2020/10/30	2020/11/30	2020/12/31	2021/1/31	2021/2/28	2021/3/31
集じん器ガス温度	集じん器入口	1号炉 単位: °C	-	192	195	195	191	193	190	191	192	191	192	191	190
		2号炉 単位: °C	-	192	192	193	192	192	191	190	191	191	191	190	190
		測定年月日	-	2020/4/30	2020/5/31	2020/6/30	2020/7/31	2020/8/31	2020/9/30	2020/10/30	2020/11/30	2020/12/31	2021/1/31	2021/2/28	2021/3/31
CO濃度	煙道内	測定年月日	(管理値)	2020/4/30	2020/5/31	2020/6/30	2020/7/31	2020/8/31	2020/9/30	2020/10/30	2020/11/30	2020/12/31	2021/1/31	2021/2/28	2021/3/31
		1号炉 単位: ppm	100ppm	6	5	15	9	6	7	7	7	9	9	9	5
		2号炉 単位: ppm	100ppm	1	0	1	8	2	2	3	1	2	1	2	0
		測定年月日	-	2020/4/22	-	-	-	-	-	2020/10/14	-	-	-	-	-
硫酸酸化物	煙突	完了年月日	-	2020/5/11	-	-	-	-	-	2020/10/27	-	-	-	-	
		1号炉 単位: Nm ³ /h	146.51Nm ³ /h	0.67	-	-	-	-	-	0.66	-	-	-	-	
		2号炉 単位: Nm ³ /h	146.51Nm ³ /h	0.95	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	
		測定年月日	-	2020/4/22	-	2020/6/24	-	2020/8/19	-	2020/10/14	-	2020/12/9	-	2021/2/24	-
塩化水素	煙突	完了年月日	-	2020/5/11	-	2020/7/3	-	2020/8/27	-	2020/10/27	-	2021/1/5	-	2021/3/4	-
		1号炉 単位: mg/Nm ³	700mg/Nm ³	15	-	71	-	25	-	16	-	43	-	79	-
		2号炉 単位: mg/Nm ³	700mg/Nm ³	110	-	26	-	139	-	33	-	110	-	98	-
		測定年月日	-	2020/4/22	-	2020/6/24	-	2020/8/19	-	2020/10/14	-	2020/12/9	-	2021/2/24	-
窒素酸化物	煙突	完了年月日	-	2020/5/11	-	2020/7/3	-	2020/8/27	-	2020/10/27	-	2021/1/5	-	2021/3/4	-
		1号炉 単位: ppm	250ppm	120	-	88	-	95	-	91	-	99	-	92	-
		2号炉 単位: ppm	250ppm	110	-	91	-	100	-	97	-	110	-	98	-
		測定年月日	-	2020/4/22	-	-	-	-	-	2020/10/14	-	-	-	-	-
ばいじん濃度	煙突	完了年月日	-	2020/5/11	-	-	-	-	-	2020/10/27	-	-	-	-	
		1号炉 単位: g/Nm ³	0.15g/Nm ³	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	
		2号炉 単位: g/Nm ³	0.15g/Nm ³	<0.006	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	
		測定年月日	-	-	-	2020/6/24	-	-	-	2020/10/14	-	-	-	-	
全水銀	煙突	完了年月日	-	-	-	2020/7/8	-	-	-	2020/10/27	-	-	-	-	
		1号炉 単位: μg/Nm ³	50 μg/Nm ³	-	-	6.40	-	-	-	2.4	-	-	-	-	
		2号炉 単位: μg/Nm ³	50 μg/Nm ³	-	-	0.82	-	-	-	3.3	-	-	-	-	
		測定年月日	-	-	-	-	-	-	-	2020/10/14	-	-	-	-	
ダイオキシン類	煙突	完了年月日	-	-	-	-	-	-	-	2020/12/2	-	-	-	-	
		1号炉 単位: ng-TEQ/m ³	5ng/m ³	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	
		2号炉 単位: ng-TEQ/m ³	5ng/m ³	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	
		測定年月日	-	-	-	-	-	-	-	2020/10/14	-	-	-	-	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日		1号炉	-	2020/5/17	2020/6/27	-	-	-	-	-	2020/11/15	-	-	-	
		2号炉	2020/4/11・26	-	-	-	-	-	-	2020/10/18	-	-	-	-	

施設の維持管理に関する計画

維持管理及び点検保守	施設の補修、定期整備、点検はその都度必要な人員で行う。 日常点検は「ごみ処理施設の維持管理基準」で定められた項目に適した運転を行うために必要な事項を設備ごとに行う。
安全衛生管理	施設での災害を防止するため、安全衛生に関わる各種法令、基準に則り、従業員の安全と健康及び快適な作業環境の形成を促進する。
維持管理の記録	施設の維持管理に関する点検、検査及び措置の記録を作成し、3年間保存する。
排ガス、放流水の測定記録	排ガス等に含まれるダイオキシン類の濃度については1年に1度測定するとともに記録を作成する。 排ガスに含まれる水銀の濃度については1年に3度測定するとともに記録を作成する。 排ガスに含まれるばいじん、硫酸酸化物の濃度又は量については6ヶ月に1度測定するとともに記録を作成する。 排ガスに含まれる塩化水素、窒素酸化物の濃度又は量については2ヶ月に1度測定するとともに記録を作成する。 排出ガスに含まれる一酸化炭素の濃度については連続的に測定するとともに記録を作成する。 放流水はクロードシステムの為、放流水は発生しないため水質測定は行わない。