採水地点；一ノ瀬浄水場出口（安中市松井田町上増田字箕輪久保3906番地1一ノ瀬浄水場内）

採水コード；400　　平成28年度

| 番号 | 項　目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 3個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.4mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.15mg/L | 0.17mg/L | 0.16mg/L | 0.15mg/L | 0.08mg/L未満 | 0.16mg/L | 0.19mg/L | 0.17mg/L | 0.11mg/L | 0.14mg/L | 0.12mg/L | 0.13mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.03mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.08mg/L | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.02mg/L未満 | 0.06mg/L | 0.05mg/L | 0.09mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 1.3mg/L | 1.4mg/L | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.8mg/L | 1.3mg/L | 1.4mg/L | 1.5mg/L | 0.9mg/L | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.3mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.5mg/L | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.6 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |

採水地点；一ノ瀬浄水場系管末給水栓　No,1（安中市上後閑地内）

採水コード；401　　平成28年度

| 番号 | 項　目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 3個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 2個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.14mg/L | 0.09mg/L | 0.18mg/L | 0.17mg/L | 0.08mg/L未満 | 0.16mg/L | 0.16mg/L | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 | 0.08mg/L未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 1.3mg/L | 1.5mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.8mg/L | 1.3mg/L | 1.4mg/L | 1.8mg/L | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.5mg/L | 1.7mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | — | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.8mg/L | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.4 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |

採水地点；一ノ瀬浄水場系管末給水栓　No.3（安中市中後閑地内　後閑城趾公園）

採水コード；403　　平成28年度

| 番号 | 項　目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | 0.0003 mg/L未満 | | | | | | 0.0003 mg/L未満 | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | 0.00005 mg/L未満 | | | | | | 0.00005 mg/L未満 | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | 0.001 mg/L未満 | | | | | | 0.001 mg/L未満 | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | 0.001 mg/L未満 | | | | | | 0.001 mg/L未満 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | 0.001mg/L 未満 | | | | | | 0.001mg/L 未満 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | 0.005 mg/L未満 | | | | | | 0.005 mg/L未満 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.14mg/L | 0.19mg/L | 0.16mg/L | 0.16mg/L | 0.14mg/L | 0.16mg/L | 0.18mg/L | 0.16mg/L | 0.15mg/L | 0.15mg/L | 0.08mg/L 未満 | 0.12mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | 0.1mg/L 未満 | | | 0.1mg/L 未満 | | | 0.1mg/L 未満 | | | 0.1mg/L 未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 | | | 0.0002 mg/L未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 | | | 0.004 mg/L未満 |
| 17 | ジクロロメタン | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 20 | ベンゼン | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 21 | 塩素酸 | | | 0.06mg/L 未満 | | | 0.06mg/L 未満 | | | 0.06mg/L 未満 | | | 0.06mg/L 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 | | | 0.002 mg/L未満 |
| 23 | クロロホルム | | | 0.006 mg/L未満 | | | 0.006 mg/L未満 | | | 0.006 mg/L未満 | | | 0.006 mg/L未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | | 0.01mg/L 未満 | | | 0.01mg/L 未満 | | | 0.01mg/L 未満 | | | 0.01mg/L 未満 |
| 26 | 臭素酸 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 | | | 0.001 mg/L未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | | | 0.01mg/L 未満 | | | 0.01mg/L 未満 | | | 0.01mg/L 未満 | | | 0.01mg/L 未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | 0.003mg/L 未満 | | | 0.003mg/L 未満 | | | 0.003mg/L 未満 | | | 0.003mg/L 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 | | | 0.003 mg/L未満 |
| 30 | ブロモホルム | | | 0.009 mg/L未満 | | | 0.009 mg/L未満 | | | 0.009 mg/L未満 | | | 0.009 mg/L未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 | | | 0.008 mg/L未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | 0.01mg/L 未満 | | | | | | 0.01mg/L 未満 | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02mg/L 未満 | 0.02mg/L 未満 | 0.02mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.02 mg/L未満 | 0.08mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.04mg/L | 0.02 mg/L未満 | 0.06mg/L | 0.05mg/L | 0.08mg/L |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | 0.03mg/L 未満 | | | | | | 0.03mg/L 未満 | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | 0.01mg/L 未満 | | | | | | 0.01mg/L 未満 | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | | | 5.1mg/L | | | | | | 5.1mg/L | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | | 0.005 mg/L未満 | | | | | | 0.005 mg/L未満 | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 1.3mg/L | 1.4mg/L | 1.1mg/L | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.4mg/L | 1.3mg/L | 1.7mg/L | 1.3mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | 21.8mg/L | | | | | | 27.7mg/L | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | | | 95mg/L | | | | | | 66mg/L | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | 0.02mg/L 未満 | | | | | | 0.02mg/L 未満 | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 | | | 0.005 mg/L未満 |
| 45 | フェノール類 | | | 0.0005 mg/L未満 | | | | | | 0.0005 mg/L未満 | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3 mg/L未満 | 0.3mg/L | 0.3 mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 8.3 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |

採水地点；一ノ瀬浄水場系管末給水栓　No,4（安中市郷原字名山地内　名山公園）

採水コード；404　　平成28年度

| 番号 | 項　目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 5個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 1個/mL | 2個/mL | 0個/mL | 0個/mL | 1個/mL | 0個/mL |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4mg/L | 0.4mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.6mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.14mg/L | 0.20mg/L | 0.16mg/L | 0.16mg/L | 0.08mg/l未満 | 0.15mg/L | 0.08mg/L | 0.13mg/L | 0.08mg/l未満 | 0.14mg/L | 0.13mg/L | 0.12mg/L |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 1.9mg/L | 2.1mg/L | 2.0mg/L | 1.9mg/L | 2.1mg/L | 1.6mg/L | 1.8mg/L | 2.0mg/L | 2.1mg/L | 1.9mg/L | 1.7mg/L | 1.9mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | － | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 | 0.3mg/L未満 |
| 47 | pH値 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.6度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |
| 51 | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |