採水地点；入牧浄水場系管末給水栓（安中市松井田町北野牧地内）
採水コード；602　　平成27年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
8	六価クロム化合物		0.005 mg/l未満						0.005 mg/l未満				
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.04mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.12mg/L	0.08mg/L 未満	0.14mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.15mg/L	0.08mg/L 未満	0.12mg/L	0.17mg/L	0.08mg/L 未満	0.13mg/L	0.17mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1mg/L 未満		.	0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸		0.06mg/L 未満			0.13mg/L			0.08mg/L			0.06mg/L 未満	
22	クロロ酢酸		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム		0.006mg/L 未満			0.009mg/L			0.006mg/L 未満			0.006mg/L 未満	
24	ジクロロ酢酸		0.003mg/L			0.003 mg/L未満			0.004mg/L			0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
26	臭素酸		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン		0.01mg/L 未満			0.01mg/L			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満	
28	トリクロロ酢酸		0.005mg/L			0.005mg/L			0.006mg/L			0.003mg/L 未満	
29	ブロモジクロロメタン		0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満	
30	ブロモホルム		0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満	
31	ホルムアルデヒド		0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満	
32	亜鉛及びその化合物	0.02mg/L	0.03mg/L	0.02mg/L	0.05mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物		5.1mg/L						4.7mg/L				
37	マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満						0.005 mg/L未満				
38	塩化物イオン	4.9mg/L	5.4mg/L	5.1mg/L	5.5mg/L	5.8mg/L	5.1mg/L	4.9mg/L	5.3mg/L	5.0mg/L	4.4mg/L	6.7mg/L	6.5mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		33.1mg/L						33.7mg/L				
40	蒸発残留物		102mg/L						115mg/L				
41	陰イオン界面活性剤		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.0	7.7	7.1	7.6	7.8	7.2	7.8
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；西野牧浄水場系管末給水栓（安中市松井田町西野牧地内）
採水コード；603　　平成27年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
8	六価クロム化合物		0.005 mg/l未満						0.005 mg/l未満				
9	亜硝酸態窒素		0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8mg/L	1.8mg/L	1.9mg/L	2.0mg/L	1.8mg/L	1.9mg/L	1.6mg/L	1.7mg/L	1.8mg/L	1.8mg/L	1.7mg/L	0.1mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.10mg/L	0.10mg/L	0.09mg/L	0.19mg/L	0.08mg/L 未満	0.09mg/L	0.08mg/L 未満	0.13mg/L	0.08mg/L 未満	0.16mg/L	0.09mg/L	0.17mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸		0.06mg/L 未満			0.06mg/L 未満			0.08mg/L			0.08	
22	クロロ酢酸		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
23	クロロホルム		0.006 mg/L未満			0.006 mg/L未満			0.006 mg/L未満			0.006 mg/L未満	
24	ジクロロ酢酸		0.003mg/L 未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満			0.003 mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン		0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満			0.01 mg/L未満	
26	臭素酸		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
27	総トリハロメタン		0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満			0.01mg/L 未満	
28	トリクロロ酢酸		0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満	
29	ブロモジクロロメタン		0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満			0.003mg/L 未満	
30	ブロモホルム		0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満			0.009mg/L 未満	
31	ホルムアルデヒド		0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満			0.008mg/L 未満	
32	亜鉛及びその化合物	0.32mg/L	0.73mg/L	0.19mg/L	0.06mg/L	0.01mg/L 未満	0.02mg/L	0.08mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.03mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物	0.05mg/L	0.03mg/L 未満	0.04mg/L	0.05mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L	0.03mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
35	銅及びその化合物		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物		4.1mg/L						4.7mg/L				
37	マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満						0.005 mg/L未満				
38	塩化物イオン	3.3mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L	3.3mg/L	3.0mg/L	3.6mg/L	2.9mg/L	5.3mg/L	5.0mg/L	4.4mg/L	6.7mg/L	6.5mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		38.2mg/L						33.7mg/L				
40	蒸発残留物		93mg/L						115mg/L				
41	陰イオン界面活性剤		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満			0.0005 mg/L未満	
45	フェノール類		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L 未満	2.3mg/L	0.3mg/L 未満	0.4mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値	7.2	7.2	7.4	7.6	7.4	7.1	7.8	7.1	7.6	7.8	7.2	7.8
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；入牧簡易水道入牧浄水場原水（安中市松井田町入山地内）
採水コード；701

平成27年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	7個/mL	7個/mL	23個/mL	7個/mL	14個/mL	236個/mL	71個/mL	17個/mL	14個/mL	8個/mL	4個/mL	3個/mL
2	大腸菌	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
8	六価クロム化合物		0.005 mg/l未満						0.005 mg/l未満				
9	亜硝酸態窒素		0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8mg/L	0.7mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	2.3mg/L	0.9mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.14mg/L	0.20mg/L	0.10mg/L	0.18mg/L	0.17mg/L	0.13mg/L	0.18mg/L	0.20mg/L	0.20mg/L	0.17mg/L	0.22mg/L	0.21mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸												
22	クロロ酢酸												
23	クロロホルム												
24	ジクロロ酢酸												
25	ジブロモクロロメタン												
26	臭素酸												
27	総トリハロメタン												
28	トリクロロ酢酸												
29	ブロモジクロロメタン												
30	ブロモホルム												
31	ホルムアルデヒド												
32	亜鉛及びその化合物	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.09mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.03mg/L	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物	0.05mg/L	0.03mg/L 未満	0.04mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.06mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物		4.2mg/L						3.9mg/L				
37	マンガン及びその化合物		0.006mg/L						0.027mg/L				
38	塩化物イオン	1.7mg/L	1.9mg/L	1.7mg/L	1.8mg/L	1.7mg/L	1.9mg/L	1.5mg/L	1.9mg/L	1.7mg/L	2.0mg/L	1.8mg/L	1.9mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		30.6mg/L						32.5mg/L				
40	蒸発残留物		102mg/L						90mg/L				
41	陰イオン界面活性剤		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン		0.000003 mg/L						0.000001 mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類		0.0005 mg/L						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量)	0.9mg/L	1.2mg/L	1.5mg/L	1.1mg/L	0.8mg/L	1.4mg/L	0.6mg/L	0.8mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L
47	pH値	7.3	7.1	7.4	7.7	7.6	7.0	7.6	7.4	7.5	8.0	7.7	7.9
48	味												
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	2.9度	2.3度	2.3度	1.4度	2.4度	5.6度	1.3度	3.6度	1.9度	1.6度	1.9度	1.6度
51	濁度	0.8度	1.9度	2.0度	0.4度	0.6度	1.9度	0.3度	0.6度	0.2度	0.1度未満	0.4度	0.5度

採水地点；入牧簡易水道 西野牧第1原水（安中市松井田町西野牧地内）
採水コード；702　　平成27年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	7個/mL	7個/mL	23個/mL	7個/mL	14個/mL	236個/mL	71個/mL	1個/mL	3個/mL	1個/mL	4個/mL	1個/mL
2	大腸菌	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
8	六価クロム化合物		0.005 mg/l未満						0.005 mg/l未満				
9	亜硝酸態窒素		0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1mg/L	2.2mg/L	2.2mg/L	2.3mg/L	2.2mg/L	2.3mg/L	1.9mg/L	2.0mg/L	2.1mg/L	2.2mg/L	2.1mg/L	2.1mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.12mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.09mg/L	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.10mg/L	0.12mg/L	0.12mg/L	0.12mg/L	0.10mg/L	0.12mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸												
22	クロロ酢酸												
23	クロロホルム												
24	ジクロロ酢酸												
25	ジブロモクロロメタン												
26	臭素酸												
27	総トリハロメタン												
28	トリクロロ酢酸												
29	ブロモジクロロメタン												
30	ブロモホルム												
31	ホルムアルデヒド												
32	亜鉛及びその化合物	0.26mg/L	1.41mg/L	0.20mg/L	0.10mg/L	0.01mg/L 未満	0.02mg/L	0.04mg/L	0.01mg/L	0.10mg/L	0.05mg/L	0.02mg/L	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物		3.8mg/L						3.9mg/L				
37	マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満						0.110mg/L				
38	塩化物イオン	1.5mg/L	1.5mg/L	1.5mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L	1.6mg/L	1.4mg/L	1.5mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		35.3mg/L						36.6mg/L				
40	蒸発残留物		81mg/L						83mg/L				
41	陰イオン界面活性剤		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L 未満	0.8mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値	7.3	7.3	7.6	7.7	7.9	7.3	7.7	7.5	779.0	8.0	7.5	7.9
48	味												
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	魚臭
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.8度	0.5度未満	0.5度未満	1.3度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7度	0.5未満	0.5未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度	0.6度	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；入牧簡易水道 西野牧第2原水（安中市松井田町西野牧地内）
採水コード；703

平成27年度

番号	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	8個/mL	1個/mL	3個/mL	1個/mL	0個/mL	2個/mL	65個/mL	3個/mL	2個/mL	1個/mL	2個/mL	1個/mL
2	大腸菌	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満						0.0003 mg/L未満				
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満						0.00005 mg/L未満				
5	セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
6	鉛及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
7	ヒ素及びその化合物		0.001 mg/l未満						0.001 mg/l未満				
8	六価クロム化合物		0.005 mg/l未満						0.005 mg/l未満				
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満			0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5mg/L	1.5mg/L	1.5mg/L	1.6mg/L	1.5mg/L	1.4mg/L	1.3mg/L	1.3mg/L	1.4mg/L	1.5mg/L	1.4mg/L	1.4mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.11mg/L	0.11mg/L	0.09mg/L	0.13mg/L	0.12mg/L	0.13mg/L	0.11mg/L	0.08mg/L 未満	0.19mg/L	0.13mg/L	0.10mg/L	0.13mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満			0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満			0.0002 mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満			0.004 mg/L未満	
17	ジクロロメタン		0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満			0.002 mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
19	トリクロロエチレン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
20	ベンゼン		0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満			0.001 mg/L未満	
21	塩素酸												
22	クロロ酢酸												
23	クロロホルム												
24	ジクロロ酢酸												
25	ジブロモクロロメタン												
26	臭素酸												
27	総トリハロメタン												
28	トリクロロ酢酸												
29	ブロモジクロロメタン												
30	ブロモホルム												
31	ホルムアルデヒド												
32	亜鉛及びその化合物	0.08mg/L	0.07mg/L	0.22mg/L	0.06mg/L	0.01mg/L 未満	0.08mg/L	0.07mg/L	0.08mg/L	0.15mg/L	0.03mg/L	0.01mg/L 未満	0.01mg/L 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
34	鉄及びその化合物	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.04mg/L	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満
35	銅及びその化合物		0.01mg/L 未満						0.01mg/L 未満				
36	ナトリウム及びその化合物		3.8mg/L						3.7mg/L				
37	マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満						0.005 mg/L未満				
38	塩化物イオン	4.0mg/L	3.9mg/L	3.9mg/L	3.9mg/L	3.7mg/L	4.0mg/L	3.2mg/L	3.3mg/L	3.9mg/L	4.3mg/L	4.1mg/L	4.1mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		45.6mg/L						44.6mg/L				
40	蒸発残留物		93mg/L						80mg/L				
41	陰イオン界面活性剤		0.02mg/L 未満						0.02mg/L 未満				
42	ジェオスミン		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満						0.000001 mg/L未満				
44	非イオン界面活性剤		0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満			0.005 mg/L未満	
45	フェノール類		0.0005 mg/L未満						0.0005 mg/L未満				
46	有機物(全有機炭素の量)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
47	pH値	7.3	7.3	7.5	7.5	7.9	7.2	7.2	7.5	7.7	7.9	7.5	7.5
48	味												
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	1.6度	0.5度未満	0.5度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満