

安中市内浄水場における浄水発生土の放射性物質測定結果について(平成27年度)

平成27年度の安中市内浄水場における浄水発生土の放射性物質の測定結果は、次のとおりです。

なお、水道水については、市内いずれの浄水場からも放射性物質は検出されませんでした。

(単位:ベクレル/kg)

採取日/測定日	採水場所	放射性物質			測定機関	備考
		放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134 137			
平成27年 4月14日採取 平成27年 4月17日測定	久保井戸浄水場 (1号床)	不検出	不検出	28	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成26年3 月13日～平成26年5月14日、 天日乾燥期間平成26年5月15 日～平成26年10月2日
平成27年 4月14日採取 平成27年 4月17日測定	久保井戸浄水場 (2号床)	不検出	48	140	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年12 月16日～平成26年3月11日、 天日乾燥期間平成26年3月12 日～平成26年5月17日
平成27年 5月29日採取 平成27年 6月 2日測定	坂本浄水場 (北側)	不検出	710	2600	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成22年11 月1日～平成23年9月30日、 天日乾燥期間平成23年10月1 日～平成24年10月15日
平成27年 7月21日採取 平成27年 7月23日測定	久保井戸浄水場 (1号床)	不検出	57	220	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成26年3 月13日～平成26年5月14日、 天日乾燥期間平成26年5月15 日～平成26年10月2日
平成27年 7月21日採取 平成27年 7月23日測定	久保井戸浄水場 (5号床)	不検出	36	170	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年9 月19日～平成25年11月18 日、天日乾燥期間平成25年 11月19日～平成27年10月4日
平成27年11月 9日採取 平成27年11月10日測定	久保井戸浄水場 (1号床)	不検出	32	140	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成26年3 月13日～平成26年5月14日、 天日乾燥期間平成26年5月15 日～平成26年10月2日
平成27年11月 9日採取 平成27年11月10日測定	久保井戸浄水場 (2号床)	不検出	39	120	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年12 月16日～平成26年3月11日、 天日乾燥期間平成26年3月12 日～平成26年5月17日
平成27年11月 9日採取 平成27年11月10日測定	久保井戸浄水場 (5号床)	不検出	46	190	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年9 月19日～平成25年11月18 日、天日乾燥期間平成25年 11月19日～平成27年10月4日
平成27年11月 9日採取 平成27年11月10日測定	坂本浄水場 (南側)	不検出	68	270	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成25年12 月19日～平成26年11月5日、 天日乾燥期間平成26年11月6 日～平成27年9月13日
平成28年 2月16日採取 平成28年 2月18日測定	久保井戸浄水場 (3号床)	不検出	13	67	群馬県 薬剤師会	※汚泥排出期間:平成26年11 月18日～平成27年2月15日、 天日乾燥期間平成27年2月16 日～平成28年1月7日

※検出限界:放射性ヨウ素131:10ベクレル/kg、放射性セシウム134:10ベクレル/kg、放射性セシウム137:10ベクレル/kg

※測定機関:一般社団法人 群馬県薬剤師会