採水地点；滝ノ入浄水場出口（安中市西上秋間字滝ノ入2110番地滝ノ入浄水場内）

採水コード；300　　令和4年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mℓ以下）	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/ℓ以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/ℓ以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/ℓ以下）		0.002mg/ℓ 未満				0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/ℓ以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/ℓ以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/ℓ以下）	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.18mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/ℓ以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/ℓ以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/ℓ以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/ℓ以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/ℓ以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/ℓ以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/ℓ以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/ℓ以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/ℓ以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/ℓ以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/ℓ以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ	0.08mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.07mg/ℓ	0.14mg/ℓ	0.06mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.04mg/ℓ	0.09mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.06mg/ℓ
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/ℓ以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/ℓ以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/ℓ以下）												
38	塩化物イオン （200mg/ℓ以下）	1.7mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/ℓ以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/ℓ以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/ℓ以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/ℓ以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/ℓ以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/ℓ以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/ℓ以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/ℓ以下）	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満
47	pH値 5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.7	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	7.8	8.3	8.0
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；滝ノ入浄水場系管末給水栓　No,1（安中市下秋間字一台堂地内）

採水コード；301　　令和4年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mℓ以下）	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	1個/mℓ
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/ℓ以下）			0.0003mg/ℓ 未満						0.0003mg/ℓ 未満			
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/ℓ以下）			0.00005 mg/ℓ未満						0.00005 mg/ℓ未満			
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満						0.001mg/ℓ 未満			
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）			0.002mg/ℓ			0.001mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ			0.001mg/ℓ 未満
8	六価クロム化合物 （0.02mg/ℓ以下）			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/ℓ以下）			0.004mg/ℓ 未満						0.004mg/ℓ 未満			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/ℓ以下）	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.19mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）			0.02mg/ℓ 未満						0.02mg/ℓ 未満			
14	四塩化炭素 （0.002mg/ℓ以下）			0.0002mg/ℓ 未満			0.0002mg/ℓ 未満			0.0002mg/ℓ 未満			0.0002mg/ℓ 未満
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/ℓ以下）			0.005mg/ℓ 未満						0.005mg/ℓ 未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）			0.004mg/ℓ 未満			0.004mg/ℓ 未満			0.004mg/ℓ 未満			0.004mg/ℓ 未満
17	ジクロロメタン （0.02mg/ℓ以下）			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満
19	トリクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満
20	ベンゼン （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満
21	塩素酸 （0.6mg/ℓ以下）			0.06mg/ℓ 未満			0.06mg/ℓ 未満			0.06mg/ℓ 未満			0.06mg/ℓ 未満
22	クロロ酢酸 （0.02mg/ℓ以下）			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満			0.002mg/ℓ 未満
23	クロロホルム （0.06mg/ℓ以下）			0.006mg/ℓ 未満			0.006mg/ℓ 未満			0.006mg/ℓ 未満			0.006mg/ℓ 未満
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/ℓ以下）			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満
26	臭素酸 （0.01mg/ℓ以下）			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満			0.001mg/ℓ 未満
27	総トリハロメタン （0.1mg/ℓ以下）			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/ℓ以下）			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満			0.003mg/ℓ 未満
30	ブロモホルム （0.09mg/ℓ以下）			0.009mg/ℓ 未満			0.009mg/ℓ 未満			0.009mg/ℓ 未満			0.009mg/ℓ 未満
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/ℓ以下）			0.008mg/ℓ 未満			0.008mg/ℓ 未満			0.008mg/ℓ 未満			0.008mg/ℓ 未満
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）			0.01mg/ℓ						0.01mg/ℓ			
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/ℓ以下）	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	0.14mg/ℓ	0.05mg/ℓ	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	0.03mg/ℓ	0.02mg/ℓ 未満	0.04mg/ℓ	0.05mg/ℓ
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/ℓ以下）			0.03mg/ℓ 未満						0.03mg/ℓ 未満			
35	銅及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満			0.01mg/ℓ 未満
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/ℓ以下）			6.0mg/ℓ						5.9mg/ℓ			
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/ℓ以下）			0.005mg/ℓ 未満						0.005mg/ℓ 未満			
38	塩化物イオン （200mg/ℓ以下）	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.8mg/ℓ	1.9mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/ℓ以下）			35.2mg/ℓ						32.2mg/ℓ			
40	蒸発残留物 （500mg/ℓ以下）			102mg/ℓ			94mg/ℓ			123mg/ℓ			106mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/ℓ以下）			0.02mg/ℓ 未満						0.02mg/ℓ 未満			
42	ジェオスミン （0.00001mg/ℓ以下）	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/ℓ以下）	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満	0.000001 mg/ℓ未満
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/ℓ以下）			0.005mg/ℓ 未満						0.006mg/ℓ			
45	フェノール類 （0.005mg/ℓ以下）			0.0005mg/ℓ 未満						0.0005mg/ℓ 未満			
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/ℓ以下）	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満
47	pH値 5.8以上8.6以下	8.1	7.8	7.7	7.5	8.1	7.6	8.0	7.9	8.1	8.0	8.2	7.9
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；滝ノ入浄水場系管末給水栓　No,2（安中市西上秋間字大戸貝地内）

採水コード；302　　令和4年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mℓ以下）	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/ℓ以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/ℓ以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/ℓ以下）												
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/ℓ以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/ℓ以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/ℓ以下）	0.5mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.09mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.23mg/ℓ	0.18mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/ℓ以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/ℓ以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/ℓ以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/ℓ以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/ℓ以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/ℓ以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/ℓ以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/ℓ以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/ℓ以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/ℓ以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/ℓ以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/ℓ以下）												
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/ℓ以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/ℓ以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/ℓ以下）												
38	塩化物イオン （200mg/ℓ以下）	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/ℓ以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/ℓ以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/ℓ以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/ℓ以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/ℓ以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/ℓ以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/ℓ以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/ℓ以下）	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満
47	pH値 5.8以上8.6以下	8.1	8.3	8.2	7.7	8.4	8.3	8.6	8.5	8.4	8.2	8.5	8.0
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；滝ノ入浄水場系管末給水栓　No,3（安中市古屋地内）

採水コード；303　　令和4年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mℓ以下）	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/ℓ以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/ℓ以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/ℓ以下）												
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/ℓ以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/ℓ以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/ℓ以下）	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.18mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.19mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.17mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/ℓ以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/ℓ以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/ℓ以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/ℓ以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/ℓ以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/ℓ以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/ℓ以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/ℓ以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/ℓ以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/ℓ以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/ℓ以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/ℓ以下）												
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/ℓ以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/ℓ以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/ℓ以下）												
38	塩化物イオン （200mg/ℓ以下）	2.7mg/ℓ	2.0mg/ℓ	1.9mg/ℓ	2.4mg/ℓ	1.9mg/ℓ	1.8mg/ℓ	1.8mg/ℓ	2.4mg/ℓ	2.6mg/ℓ	2.9mg/ℓ	3.6mg/ℓ	2.4mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/ℓ以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/ℓ以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/ℓ以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/ℓ以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/ℓ以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/ℓ以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/ℓ以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/ℓ以下）	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.4mg/L	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満
47	pH値 5.8以上8.6以下	8.0	7.8	7.9	7.5	7.9	8.0	8.1	8.0	8.4	8.0	8.3	8.0
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；滝ノ入浄水場系管末給水栓　No,4（安中市安中字湯沢温泉地内）

採水コード；304　　令和4年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mℓ以下）	1個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	1個/mℓ	1個/mℓ	1個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/ℓ以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/ℓ以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/ℓ以下）												
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/ℓ以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/ℓ以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/ℓ以下）	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.12mg/ℓ	0.16mg/ℓ	0.22mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.18mg/ℓ	0.16mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/ℓ以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/ℓ以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/ℓ以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/ℓ以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/ℓ以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/ℓ以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/ℓ以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/ℓ以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/ℓ以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/ℓ以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/ℓ以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/ℓ以下）												
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/ℓ以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/ℓ以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/ℓ以下）												
38	塩化物イオン （200mg/ℓ以下）	1.8mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/ℓ以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/ℓ以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/ℓ以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/ℓ以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/ℓ以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/ℓ以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/ℓ以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/ℓ以下）	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満
47	pH値 5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.7	8.0	8.0	8.0	7.9	8.3	8.0	8.3	8.1
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水地点；滝ノ入浄水場系管末給水栓　No,5（安中市下秋間字勝負沢地内）

採水コード；305　　令和4年度

番号	項　目(水質基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌 （100個/mℓ以下）	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	2個/mℓ	15個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ	1個/mℓ	1個/mℓ	0個/mℓ	0個/mℓ
2	大腸菌 （検出されないこと）	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物 （0.003mg/ℓ以下）												
4	水銀及びその化合物 （0.0005mg/ℓ以下）												
5	セレン及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
6	鉛及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
7	ヒ素及びその化合物 （0.01mg/ℓ以下）												
8	六価クロム化合物 （0.02mg/ℓ以下）												
9	亜硝酸態窒素 （0.04mg/ℓ以下）												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン （0.01mg/ℓ以下）												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （10mg/ℓ以下）	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.7mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ	0.6mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物 （0.8mg/ℓ以下）	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.18mg/ℓ	0.21mg/ℓ	0.20mg/ℓ	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満	0.08mg/ℓ 未満
13	ホウ素及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
14	四塩化炭素 （0.002mg/ℓ以下）												
15	1,4-ジオキサン （0.05mg/ℓ以下）												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　（0.04mg/ℓ以下）												
17	ジクロロメタン （0.02mg/ℓ以下）												
18	テトラクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
19	トリクロロエチレン （0.01mg/ℓ以下）												
20	ベンゼン （0.01mg/ℓ以下）												
21	塩素酸 （0.6mg/ℓ以下）												
22	クロロ酢酸 （0.02mg/ℓ以下）												
23	クロロホルム （0.06mg/ℓ以下）												
24	ジクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
25	ジブロモクロロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
26	臭素酸 （0.01mg/ℓ以下）												
27	総トリハロメタン （0.1mg/ℓ以下）												
28	トリクロロ酢酸 （0.03mg/ℓ以下）												
29	ブロモジクロロメタン （0.03mg/ℓ以下）												
30	ブロモホルム （0.09mg/ℓ以下）												
31	ホルムアルデヒド （0.08mg/ℓ以下）												
32	亜鉛及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
33	アルミニウム及びその化合物 （0.2mg/ℓ以下）												
34	鉄及びその化合物 （0.3mg/ℓ以下）												
35	銅及びその化合物 （1.0mg/ℓ以下）												
36	ナトリウム及びその化合物 （200mg/ℓ以下）												
37	マンガン及びその化合物 （0.05mg/ℓ以下）												
38	塩化物イオン （200mg/ℓ以下）	2.3mg/ℓ	1.9mg/ℓ	1.6mg/ℓ	1.6mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.5mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） （300mg/ℓ以下）												
40	蒸発残留物 （500mg/ℓ以下）												
41	陰イオン界面活性剤 （0.2mg/ℓ以下）												
42	ジェオスミン （0.00001mg/ℓ以下）												
43	2-メチルイソボルネオール （0.00001mg/ℓ以下）												
44	非イオン界面活性剤 （0.02mg/ℓ以下）												
45	フェノール類 （0.005mg/ℓ以下）												
46	有機物(全有機炭素の量) （3.0mg/ℓ以下）	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満	0.3mg/ℓ 未満
47	pH値 5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.8	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.3	8.1
48	味 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 （異常でないこと）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 （5度以下）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度 （2度以下）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満